

第4表

託送供給用設備計画

事業者名：仙台市ガス局

【ガス導管】					令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
導 管 延 長	新 設	高 圧	1 MP a 以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中 圧	1 MP a 未満 0. 1 MP a 以上	m	1, 931	1, 468	2, 823	2, 823	2, 823	2, 823	2, 823
		低 圧	0. 1 MP a 未満	m	18, 641	18, 614	27, 563	27, 563	27, 563	27, 563	27, 563
	廃 止	高 圧	1 MP a 以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中 圧	1 MP a 未満 0. 1 MP a 以上	m	20	384	0	0	0	0	0
		低 圧	0. 1 MP a 未満	m	17, 327	13, 997	16, 765	16, 765	16, 765	16, 765	16, 765
	年度末導管 総 延 長	高 圧	1 MP a 以上	m	862	862	862	862	862	862	862
		中 圧	1 MP a 未満 0. 1 MP a 以上	m	558, 673	559, 757	562, 580	565, 403	568, 226	571, 049	573, 872
		低 圧	0. 1 MP a 未満	m	3, 830, 690	3, 835, 307	3, 846, 105	3, 856, 903	3, 867, 701	3, 878, 499	3, 889, 297
		合 計		m	4, 390, 225	4, 395, 926	4, 409, 547	4, 423, 168	4, 436, 789	4, 450, 410	4, 464, 031
取 替				m	1, 177	660	982	982	982	982	

〈主要導管設置等計画〉

名 称	区 間	主な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MP a)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
	～								

【ガスホルダー】

				令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績見込)	令和8年度 (初年度)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基		6	6	6	6	6	6	6
	貯蔵容量	m ³		600, 000	600, 000	600, 000	600, 000	600, 000	600, 000	600, 000

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量 (m ³)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の 名称	設備の 位置	建設予定地の ガス工作物等の種 類	用地 面積 (m ²)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	本供給計画期間における設備投資額 (千円)				
							令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度